

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ДОМОВЁНОК»



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ г.

Нижевартовска

ДО №38 «Домовёнок»

Л.А. Бондарева



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижевартовска детского сада №38 «Домовёнок»
(корпус 1, ул. Чапаева, 4 «а»)



г. Нижевартовск
2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №38 «Домовенок»
Л.А. Бондарева



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) №1
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада №38 «Домовёнок»
(корпус 1, ул. Чапаева, 4 «а»)

г. Нижневартовск
2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок»

1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4811 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5042 кв. м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2021, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а, телефон 8 (3466) 310 - 710

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13, телефон: 8 (3466) 437529, факс 8 (3466) 436620

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **450 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус №16 до остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 29»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**;

3.2.2. время движения (пешком) **5 минут**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**;

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**бордюр**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» доступно условно (К,О,С, Г, У),**

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно – планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно – планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно – функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например: шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-

5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны
	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021 – 2030 г.г.**

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (К, О, С, Г, У)**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (С, Г, У)**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: с общественными объединениями инвалидов (их территориальные подразделения).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

www.zhit-vmeste.ru;

www.kartadostupnosti.ru

www.tismgr.adhmao.ru;

<http://domovenok-38.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информация об объекте) от « 24 » июня 2021 г.,
2. Акты обследования объекта от «24 » июня 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №38 «Домовенок»
Л.А. Бондарева
«24» июня 2021 г.



**Анкета
к паспорту доступности ОСИ № 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок»

1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4811 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5042 кв. м

1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2019, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а, телефон 8 (3466) 310 - 710

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Департамент образования администрации г. Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13, телефон: 8 (3466) 437529, факс 8 (3466) 436620

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №16 до остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 29»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001.

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ВНД
---	------------------------------------	-----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Бондарева Лариса Агзамовна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок», 8 (3466) 310-710

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска

ДС №38 «Домовенок»

П.А. Бондарева

« 24 » июня 2021 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

г.Нижневартовск

« 24 » июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок»

1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4811 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5042 кв. м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а, телефон 8 (3466) 310 - 710

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус №16 до остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 29»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, (бордюры)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (<i>вид нарушения</i>)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3, 4,5,6	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3,4,7, 8,9	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ	10,11, 12	5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ	8	3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» ДУ**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**,

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, (бордюр)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (<i>вид нарушения</i>)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3, 4,5,6	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3,4,7, 8,9	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДУ	10,11 ,12	5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ	8	3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» ДУ**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не ВОЗМОЖНЫ
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021 – 2030 г.г. по мере поступления денежных средств** в рамках исполнения **плана**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная **доступность 1 этажа и территории для инвалидов К, О, С, Г, У**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **24.06.2021г.**

<http://domovenok-38.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 2 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 2 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 2 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 2 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 2 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 2 </u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u> 8 </u> л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ | на <u> 2 </u> л. |
| Другое | на <u> </u> л. |

(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий

Бондарева Л.А.

(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего

Никонорова К.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель заведующего

Гутова Н.А.

(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

специализированная по доступной среде Ериков Д.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАДОУ ДС № 38 «Домовёнок»

Наименование объекта, адрес **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	1. Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм на входной калитке. п. 3.11 <u>СНиП 35-01-2001</u> 2. Отсутствует контрастная маркировка входной калитки. п. 3.23 <u>СНиП 35-01-2001</u> 3. Отсутствует тактильно контрастные напольные указатели. 4. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения	К, О, С, Г,	1. Приобрести и установить таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм на входной калитке. 2. Выполнить нанесение контрастной маркировки на входной калитки. 3. Обеспечить монтаж тактильных напольных указателей. 4. Обеспечить навигацию движения на всей территории ДОУ.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	2	2	1. Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях, п. 3.6 <u>СНиП 35-01-2001</u>	С, Г, К	1. Требуется устройство тактильного предупреж	ТР

					2. Отсутствуют визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте п. 6.11 ГОСТ Р 51671-2000		дающего пути тактильной плиткой или другими тактильным и элементами 2. Оборудование указателям и на путях движения	
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3	1 Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы. п. 3.6 СНИП 35-01-2001, п. 4.2.2 ГОСТ 52875-2007	С	1. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильным и элементами	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	3	п. 3.29 СНИП 35-01-2001	К,О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	4	Наличие автостоянки и парковки, количество оборудованных мест парковки для автомашин инвалидов около учреждения не соответствует п. 3.12 СНИП 35-01-2001 Отсутствует дорожный знак стоянки 6.4 Знак 8.17 (инвалиды) на высоте.	К,О	Оборудование парковочного места спец. знаками. Знаки крепятся на стену или на столб на соответствующей высоте.	ТР
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	6		специально выделенной зоны или участка	К,О,С,Г	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДУ	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в МАДОУ ДС № 38 «Домовёнок»

Наименование объекта, адрес **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	2	СП 59.13330.2020 1. Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы. СП 59.13330.2020, п. 4.2.2 ГОСТ 52875-2007. 2. Перила не соответствуют нормам.	<i>К,О,С</i>	1. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. 2. Продлить имеющиеся перила более чем на 30 см.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	2	СП 59.13330.2020, отсутствие навеса над пандусом	<i>К,О,С,Г</i>	-	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	2	СП 59.13330.2020.	<i>К,О,С,Г</i>	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	8	3	СП 59.13330.2020 отсутствие контрастных полос для обозначения габаритов дверей	<i>К,О,С</i>	Окраска дверных проемов изнутри и внутри здания	ТР
2.5	Тамбур	есть	9	4	СП 59.13330.2020	<i>К,О,С</i>	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>К,О,С,Г</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДУ	3,4,7,8,9	2,3,4	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДУ _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) в **МАДОУ ДС № 38 «Домовёнок»**

Наименование объекта, адрес **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	5,6	1. Тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.) СП 59.13330.2020 2. Ширина пути движения: - при движении кресла - коляски в одном направлении - при встречном движении. СП 59.13330.2020 3. Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку СП 59.13330.2020 4. Направляющие тактильные дорожки вдоль стены на расстоянии ширина дорожки п. 4.3.2 ГОСТ 52875-2007 5. В вестибюлях	С, К, О	1. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами 2. Устройство пути движения в соответствии с указанной шириной 3. Расширение дверных проемов до нормативной величины 4. Устройство тактильных дорожек 5. Установка аудиовизуальной информационно справочной системы с адаптированными интерфейсом для людей с ограниченными возможностями	ТР, индивидуальное решение с ТСР,

					информаторы, в т.ч. звуковые СП 59.13330.2020.			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11		1. Рельефные обозначения этажей Размеры цифр: - ширина – высота - высота рельефа цифр СП 59.13330.2020	К,О	1. Устройство рельефных обозначений	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	СП 59.13330.2020	К, О	-	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	СП 59.13330.2020	К, О	-	КР
3.5	Дверь	есть	12	7	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	К,О,С,	Устройство тактильного предупреждаю щего пути тактильной лентой или другими тактильными элементами	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	12	7	Тактильные средства на путях СП 59.13330.2020	К,О,С,	Устройство тактильного предупреждаю щего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целев ого назна чения здани я (целе вого посе щени я объек та)».	12		Отсутствие специально выделенной зоны или участка	К,О,С,	Приобретен ие и установка	ТР

II Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДУ	10,11,12	5,6,7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДУ _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	-	Отсутствуют Универсальная кабина - ширина - глубина - пространство рядом унитазом для размещение кресла коляски - свободно пространство для разворота - ширина дверного проема, дверь должна открываться наружу части туалетов кран рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью диспетчерским пунктом или кнопкой вызова отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К,О,С,Г,У	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуаль ные решения с помощью ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о	К,О,С,Г,У	установить информирующ ие	текущий ремонт

				помещения, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки
--	--	--	--	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ВНД (К, О, С, Г)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте в МАДОУ ДС № 38 «Домовёнок»

Наименование объекта, адрес Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	3	-	С, Г,	-	-
6.2	Акустические средства	есть	8	3	-	С, Г,	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	8	3	Отсутствие тактильных пиктограмм	С, Г,	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	С, Г,	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДУ (К,О,С,Г,У)	8	3	Текущий ремонт
--	-------------------	---	---	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ДУ (К,О,С,Г,У)

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

Наименование объекта, адрес **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок», 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а**

на **2021-2030** год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 38 «Домовенок»	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, 4а	1	Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	ТР	ДП-И (С, Г, У)			Заведующий Бондарева Л.А.	24.06.2021

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)